LABORATORIO INDUSTRIAL RAMOS Y RAMOS

Ramos y Asociados, S. A.
Calle Victoriano Lorenzo, Penonomé, Coclé
Teléfono: 997-7790

FORMATO DE INFORME DE RESULTADOS

1. FORMATO DE RECIBO DE MUESTRAS

IDENTIFICAION DE LA MUESTRA: AGUA POTABLE PTAP- 600MC (BOMBA)

EMPRESA: MINERA PANAMA

CODIGO DE RECIBO: 14-36

FECHA DE RECIBO : 17-01-2014 **HORA DE COLECTA : 10:05**

FECHA DE ANÁLISIS: 18-01-2014 **HORA DE RECIBO : 15:00**

COLECTADO : Se la colocamos en la cadena de custodia

COTIZACIÓN: S/N **ANALISTA : Lic. Juan O. Ramos**

DIRECCIÓN: DISTRITO DE DONOSO, COLON, Proyecto Cobre Panamá

1.1 PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

Indicadas en la cadena de custodia – Muestra tomada por _____ **Cargo**_____

CONDICION DE LAS MUESTRAS: REFRIGERADA

ANÁLISIS SOLICITADO

- Recuento de Coliformes totales
- Recuento de Coliformes fecales
- Recuento de *Escherichia coli*
- *Parasitologia*

2. R E S U L T A D O S 22-01-2014

	PARAMETROS	RESULTADOS		Valor máximo Permitible/ Bacterias	Valor Maximo Permitible/ Cl PM
		Bacterias ufc/100ml	Cl ppm		
1	Coliformes totales	0		3 ufc/100 mL	
2	Coliformes fecales	0		0 ufc/100 mL	
3	E. coli	0		Ausencia	
4	Parasitologia	No se observo huevos parasitos ni artefactos		Ausencia	

NORMA COPANIT REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT-23-395-99

AGUA EN EL SISTEMA DE DISTRIBCION

3. M E T O D O L O G I A

CT: COLIFORMES TOTALES: METODO STANDARD APHA-AWWA-WPCF 9221 B,D

CF: COLIFORMES FECALES: METODO STANDARD APHA-AWWA-WPCF 9221 E,F

E.C.: ESCHERICHIA COLI: HACH COLI BLUE

PAR: PARASITOLOGIA: FILTRACION DIRECTA CON COLORACION DE CONTRASTE

FIRMA DEL ESPECIALISTA ENCARGADO

LIC. JUAN O. RAMOS HIJO

TECNOLOGO MEDICO, REG 1028